



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу г. Белгород
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «а» т. 27-44-98. 27-49-93, факс 27-48-55
gpn-belgorod@31.mchs.gov.ru

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №6 «Перспектива»» г. Белгород

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Белгорода по пожарному надзору Скуратова Н.В. № 3 от "14.01.2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «20» января 2021 г., с 11 ч 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «21» января 2021 г. с 09 ч 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «25» января 2021 г.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Белгород УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Васильевой Юлией Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

проведена плановая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6 «Перспектива»» г. Белгорода по адресу: г. Белгород, ул. им. Шумилова М. С., д. 48.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ Шакаловым Николаем Ивановичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	Не соблюдены расстояния между пожарными извещателями и электросветильниками (не менее 0.5 метра) в административных помещениях.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2021	
2.	В подвальном помещении допущено хранение деревянных конструкций, деревянной мебели и иных горючих материалов.	п. 16 «а» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2021	
3.	В вентиляционной камере (в подвальном помещении) допущено хранение, пластиковых мусорных урн	п. 16 «б» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2021	
4.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР
по городскому округу г. Белгород




Васильева Ю.А.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Центр образования №6» Перспектива» г. Белгород

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Евдокимова Ю.В

"25" января 2021 г.